

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46, GPN TMB @ mail. ru

Управление надзорной деятельности
ТОНД Жердевского района Тамбовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Жердевка, ул. Семашко, 10 А, тел. 5-18-32

г. Жердевка
(место составления акта)

«16» апреля 2013 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 41

По адресу/адресам: Тамбовская область г. Жердевка ул. Мира д. 19 «А»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Жердевского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

района Тамбовской области от 20.03.2013 г. № 41 была проведена плановая выездная
проверка в отношении: МДОУ детский сад № 5 «Радуга»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» апреля 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 9

« » 2013 г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

« » 2013 г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 24 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальное отделение надзорной деятельности
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Жердевского района управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Тамбовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Куртасова Елена Владимировна 16.04.2013 г. 14 час. 30 мин. 
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гос. инспектор территориального отделения
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
надзорной деятельности Жердевского района управления надзорной деятельности
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
Главного управления МЧС России по Тамбовской старшим лейтенантом внутренней
службы Чистяковым Сергеем Владимировичем
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Куртасова Елена Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ответственные за нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В здании и помещениях МДОУ детский сад № 5 «Радуга» эвакуационные выходы на 2 этаже не открываются по ходу эвакуации людей из здания.	ППР п.34	Заведующая Куртасова Елена Владимировна
2	В здании и помещениях МДОУ детский сад № 5 «Радуга» количество огнетушителей не соответствует нормам. Отсутствует расчет потребности помещений в оснащении первичными средствами пожаротушения.	ППР п.478, НПБ 166-97	Заведующая Куртасова Елена Владимировна
3	В здание и помещениях МДОУ детский сад № 5 «Радуга» расположение огнетушителей не соответствует нормам.	ППР п. 480	Заведующая Куртасова Елена Владимировна
4	В здание и помещениях МДОУ детский сад № 5 «Радуга» эвакуационные выходы и пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением	ППР п.43	Заведующая Куртасова Елена Владимировна

5	В здание и помещениях МДОУ детский сад № 5 «Радуга» отсутствуют планы эвакуации людей установленного образца.	ППР п.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Заведующая Куртасова Елена Владимировна
---	---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Куртасова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» апреля 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)