



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий**

**Главное Управление надзорной деятельности МЧС России по
Тамбовской области**

**Территориальное отделение надзорной деятельности
Жердевского района**

**Тамбовская область г. Жердевка ул. Семашко 10 «А»
тел. факс 8(47535)-5-18-32 электронный адрес. TOND68@yandex.ru**

ПРЕДПИСАНИЕ № 37\01\39

**территориального отделения надзорной деятельности Жердевского района
по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности**

МБОУ детский сад № 5 «Радуга», Заведующей МБОУ детский сад № 5 «Радуга», Куртасовой
Елене Владимировне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

собственности, имущества и т.п.)

**«16» апреля 2013 г. проведена плановая проверка помещений и здания
МБОУ детского садика № 5 «Радуга»,
(плановая или внеплановая)**

**расположенного по адресу: Тамбовская область г. Жердевка ул. Мира д. 19
«А»**

(Указать что обследовалось, адрес предприятия, объекта,

**Государственным инспектором ТО НД по Жердевскому району ст.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного**

лейтенантом вн. службы Сергеем Владимировичем Чистяковым
проводившего обследование (проверку)

**совместно с Заведующей МДОУ детским садиком № 5 «Радуга» Куртасовой
Еленой Владимировной**

(указать должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. Ф «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций,

№ п/п	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о исполнении (указывается только выполнение)
1	В здании и помещениях МДОУ детского сада № 5 «Радуга» эвакуационные выходы на 2 этаже должны открываться по ходу эвакуации людей из здания.	ППР п. 34	15.11.2013г	
2	В здании и помещениях МДОУ детского сада № 5 «Радуга» количество огнетушителей установить согласно нормам ППР. Отсутствует расчет потребности помещений в оснащении первичными средствами	ППР п.478, НПБ 166-97	15.11.2013г	
3	В здании и помещениях МДОУ детского сада № 5 «Радуга» эвакуационные выходы и пути эвакуации оборудовать аварийным освещением	ППР п.43	15.11.2013г	
4	В здании и помещениях МДОУ детского сада № 5 «Радуга» разработать и вывесить на видном месте согласованный с ТО НД по Жердевскому району план эвакуации.	ППР п. 7 ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.11.2013г	
5	В здании и помещениях МДОУ детского сада № 5 «Радуга» огнетушители, расположить в соответствии с правилами их эксплуатации.	ППР п. 480	15.11.2013г	

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре месяце 3 квартале 2013 года.
(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)


"16" сентября 2013 г.

Инспектор ТО НД по Жердевскому району
(должность, фамилия, инициалы)
С.В. Чистяковым
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"16" 09 2013 г.


(должность, фамилия, инициалы)